



ROZWIĄZANIA POMIAROWE



APT-MBUS-NA-2

do komunikacji M-Bus

Nakładka APT-MBUS-NA-2 przeznaczona jest do odczytu wskazań wodomierzy i transmisji danych w standardzie M-Bus wg normy PN-EN 13757-3. Zastosowanie otwartego standardu przekazywania danych umożliwia pełną kompatybilność z szeroką gamą urządzeń tworzących strukturę zdalnego odczytu. Nakładka umożliwia również wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń.

APT-MBUS-NA-2 zbudowana jest na bazie układu mikroprocesorowego, a zastosowanie układu sensorów optycznych, umożliwia między innymi optyczny odczyt danych z wodomierza, rozpoznanie kierunku przepływu wody, dzięki czemu odczyt jest w pełni zgodny ze wskazaniami wodomierza. Wykorzystanie baterii w celu zasilania awaryjnego pozwala na pracę nakładki bez zasilania z magistrali M-Bus do 5 lat.

ZASTOSOWANIE

Nakładka przeznaczona do instalacji na wodomierzach z grupy JS Master: JS6,3 Master+, JS 130-6,3 Master+, JS 10 Master+, JS 10-G11 Master+, JS 130-10 Master+, JS 130-10-G11 Master+, JS 16 Master+, JS 130-16 Master+, JS 6,3 Master C+, JS 130-6,3 Master C+, JS 10 Master C+, JS 10-G11 Master C+, JS 130-10 Master C+, JS 130-10-G11 Master C+, JS16 Master C+, JS 130-16 Master C+



CECHY SZCZEGÓLNE

- Bezingerencyjny i łatwy montaż na wodomierzu
- Zasilanie podstawowe odbywa się z magistrali M-Bus (moduł pobiera jedną jednostkę obciążeniową UL=1,5 mA)
- Zasilanie awaryjne pozwala zapewnić ciągłość pracy w przypadku braku zasilania z magistrali M-Bus
- Możliwość wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidłowości w pomiarze zużycia wody i pracy nakładki za pomocą sygnalizacji zdarzeń
- Konfiguracja progów zdarzeń oraz prędkości transmisji
- Odczyt danych pomiarowych z wodomierza jest całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia powodowane działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
- Kompatybilność z urządzeniami tworzącymi strukturę zdalnego odczytu i transmisji danych pomiarowych w oparciu o protokół komunikacyjny M-Bus
- Klasa szczelności IP65

SYGNALIZACJA ZDARZEŃ

- Przepływ maksymalny
- Przepływ minimalny
- Przepływ wsteczny
- Brak przepływu
- Wyciek
- Odłączenie urządzenia
- Wykrycie pola magnetycznego
- Wykrycie silnego oświetlenia
- Niskie napięcie baterii
- Błąd wskazówki
- Awaria detektora
- Reset procesora

ZAWARTOŚĆ RAMKI DANYCH

- Numer fabryczny urządzenia
- Data i czas urządzenia
- Data zapamiętania wskazania
- Objętość chwilowa
- Objętość zapamiętana
- Czas pomiaru
- Przepływy
- Aktualne flagi zdarzeń
- Diagnostyka optyki
- Diagnostyka oscylatora
- Diagnostyka zasilania



APT-MBUS-NA-2

DANE TECHNICZNE

Parametr	
Protokół komunikacyjny	M-Bus
Detekcja zużycia	optyczna
Zasilanie podstawowe	z magistrali M-Bus
Zasilanie awaryjne	bateria litowa 3,6 V
Pojemność baterii	1200 mAh
Stopień ochrony	IP65
Czas pracy na zasilaniu awaryjnym	do 5 lat*
Prędkość transmisji	300, 2400, 9600 [b/s]
Przewód	YTLY 2 x 0,14 mm ²
Długość przewodu	1,5 m, 3m, 6m
Mocowanie	bezpośrednio na wodomierzu
Wymiary	h = 44,2 mm; s = 65,5 mm
Masa	0,079 kg
Temperatura pracy	0°C ÷ 60°C
Adresowanie	Wtórne i pierwotne

* w zależności do konfiguracji urządzenia i przy pracy w temperaturze otoczenia 25°C



APATOR
TELEMETRIA

Apator Telemetria Sp. z o.o.
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
e-mail: office@telemetria.eu
tel. +48 59 7205114
fax +48 59 7205127
www.telemetria.eu